

Россия

Краснодарский край
Муниципальное учреждение управления образования
муниципального образования Кавказский район
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 12

города Кропоткин МО Кавказский район
352380, Краснодарский край,
г. Кропоткин, ул. Поветкина/Седина, 1а/б

тел. 6-43-29

ИНН 2313012791

ОГРН 1022302298831

Начальнику Управления образования
Администрации муниципального образования
Кавказский район
С.Г. Демченко

№ 6 от 25.01.2023 г.

Сведения МБДОУ д/с № 12 города Кропоткин МО Кавказский район о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 2022 года.

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Дата проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Финансовое управление администрации муниципального образования	Осуществлены е контроля, предусмотренн ого частью 8 статьи 99 ФЗ	21.02.2022 г. - 25.02.2022 г. №	1. Нарушение требований ч.3 ст.103 Закона о контрактной системе, копия контракта №011830С/Ю45210002980021 от 06.09.2021г. и информация о нем	Контрактному управляющему Киселёву О.Д. вынесено замечание, рекомендовано строго соблюдать предусмотренные Законом к контрактной системе требования

<p>Кавказский район</p>	<p>от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	<p>были направлены заказчиком в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ только 15.09.2021. Нарушены сроки предоставления контракта.</p>	<p>к исполнению контракта.</p>
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю</p>	<p>Профилактический визит</p>	<p>09.08.2022г. –</p>	<p>Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено</p>
<p>Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено</p>	<p>Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено</p>	<p>Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено</p>	<p>Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено</p>

<p>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском и Тулькевичском Тбилисском районах</p>	<p>Выездная проверка в рамках Федерального государственного санитарного – эпидемиологического надзора «004»</p>	<p>05.05.2022 – 19.05.2022</p>	<p>1. На пищеблоке для хранения хлеба используется настенный шкаф с повреждениями внутренней поверхности, препятствующими соблюдению режима обработки.</p> <p>2. Пол в помещении групп имеет многочисленные дефекты и повреждения.</p> <p>3. В складском помещении пищеблока на полу у стены дефект плитуса, не позволяющий провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>4. Отделка стен помещений групп «Рябинка» и «Ивушка» не допускает качественное проведение дезинфекции и уборки влажным способом, имеет повреждение.</p> <p>5. Ограждающее устройство радиатора системы отопления в спальне группы «Тополёк» выполнено из листов ламината.</p> <p>6. Искусственная освещенность не соответствует нормам: при общей системе освещения уровни освещенности при норме 400 лк в игровых 2 ой младшей группы</p>	<p>1. Произведена замена настенного шкафа для хранения хлеба.</p> <p>2. В группе «Ивушка» нарушение устранено. В группе «Ёлочка» будет устранено по мере финансирования .</p> <p>3. Выполнено в период текущего ремонта июль 2022 г.</p> <p>4. В группе «Ивушка» нарушение устранено. В группе «Рябинка» будет устранено по мере финансирования .</p> <p>5. Выполнено.</p> <p>6. Частично выполнено, продолжаются работы по устранению данных нарушений.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>«Калинка» составляют 271 лк, средней группы «Березка» -141 лк, 1ой младшей группы «Ёлочка» -166 лк, средней группы «Тополёк» 152 лк, старшей группы «Рябинка» -214лк, подготовительной группы «Ивушка» - 350лк; при норме 200 лк в приемных 2 младшей группы «Калинка» составляют -157 лк, средней группы «Березка» -172 лк, средней группы «Тополёк» - 105лк, старшей группы «Рябинка» 175 лк, подготовительной группы «Ивушка» - 158 лк.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Заведующий МБДОУ д/с № 12

О.А. Грамогенко

